

АНКЕТА

обследования общественного здания (сооружения)
по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 01 / 26.02.2021г.

**государственное казенное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Собинский социально- реабилитационный
центр для несовершеннолетних».**

601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Шibaева, д.3, тел./факс 8(49242)2-52-90, sobinka_srcn@uszn.avo.ru

(полное юридическое наименование объекта)(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail)

1. Вид деятельности* **социальная защита**

2. Форма собственности объекта **государственная**

(федеральная, государственная, муниципальная, частная)

3. Размещение объекта **часть двухэтажного здания; год постройки 1963**

*Отдельно стоящее здание; этажей- 2; 1 и 2 этаж в здании, год капитального ремонта 2009; базовый материал несущих конструкций
вертикалей и горизонталей – бетон, кирпич; материал лестниц- бетон*

4. Объем предоставляемых услуг **14/30**

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

**здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, образование, социальная защита, спорт и физическая культура,
жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, потребительский рынок и услуги, труд и занятость и др.*

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо / входная площадка						
	Высота площадки	см	-				справочно
	Габариты площадки: ширина X глубина,	см	>220x220	196x520	к,о,с,г		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см		наличие	отсутствие	к, о, с,г		
	Нескользящее покрытие		наличие	наличие	к, о, с,г		
	Навес		Наличие	наличие	к, о,с,г	замена	
	Лестница наружная		наличие	отсутствие	к, о,с,г		
	Нескользящее покрытие		наличие				
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80				
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие				
	Поручни с двух сторон		наличие				
	- на высоте	см	90				
	-горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующим окончанием	см	>30				
	Пандус наружный		наличие	отсутствие			
	Ширина марша	см	100				
	Уклон	h/l	<1/12				
	Высота одного подъема	см	<=80				
	Разворотные площадки:						
	-вниз	см	>150 x150				
	-промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	см	>150 x150				
	Поручни с двух сторон:		наличие				
	- на высоте		70				
	- на высоте	см	90				
	-горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	см	>30				
	Нескользящее покрытие		наличие				
	Наружный подъемник вертикальный(В), наклонный (Н)		наличие	отсутствие			
	Тамбур						
	Габариты: глубина X ширина	см	>220x180	90x150	к,о,с,г		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Р			
	- ширина проема в свету	см	>90	145	к,о,с,г		
	-высота порога наружного, внутреннего	см	<2,5 см	4 см	к,о,с,г	установка	

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения при открытых дверях	см	>120	80-90	к,о,с,г		
	Разворотные площадки	см	>150x150	130x190	к,о,с,г		
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):		наличие	отсутствие			
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	ед.	>1 на этаж				
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90см	ед.	>1 на этаж				
	Выступы в зоне движения	см	<10				
	Лестница №1 (в зону оказания услуги)		наличие	наличие	к,о,с,г		
	Высота подъема	м		0.7	к,о,с,г		справочно
	Уклон марша	H/L	<1/2	1/45	к,о,с,г		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	60	60	к,о,с,г		
	Желтая контрастная окраска крайних ступеней		наличие	наличие	к,о,с,г		
	Поручни с двух сторон:		наличие	наличие	к,о,с,г		
	- на высоте	см	90	70	к,о,с,г	установка	
	- горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	см	30	22	к,о,с,г		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги)						
	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги		наличие	отсутствие			
	Кабина:						
	- габариты (глубина X ширина)	см	>140 x110				
	- ширина дверного проема	см	>80				
	- поручни		наличие				
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта		наличие				
	Знак доступности		наличие				
	Пандус внутренний к лестнице № 1		наличие	отсутствие			
	Ширина марша	см	100				
	Уклон	H/L	<1/12				
	Разворотные площадки вниз, вверх.	см	>150 x150				
	Поручни с двух сторон:		наличие				
	- на высоте	см	70				
	- на высоте	см	90				
	- горизонтальные завершения вниз и вверх	см	30				
	Пандус переносной		наличие	наличие	к,о,с,г		
	Подъемник для инвалидов		наличие	отсутствие			

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузел		наличие	наличие	к,о,с,г		
	Знак доступности помещения		Наличие	наличие	к,о,с,г		
	Ширина дверного проема		>90	90	к,о,с,г		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	см	30	30	к,о,с,г		
	Количество кабин	ед.	>1	1	к,о,с,г		
	- ширина дверного проема	см		90	к,о,с,г		
	- габариты (минимальные глубина X ширина)	см	>180 x165	130x110	к,о,с,г		
	-опорные поручни		наличие	наличие	к,о,с,г		
	-зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина X глубина)	см	>80 x120				
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие	наличие	к,о,с,г		
	Знак доступности кабины		наличие	наличие	к,о,с,г		
	Раковина с опорным поручнем		наличие	наличие	к,о,с,г		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина X ширина)	см	>130 x85	130x85	к,о,с,г		
	- высота раковины с опорным поручнем	см	75-85	80	к,о,с,г		
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	см	30				
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские- 2%, женские- 5% от общего числа кабин)						

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте**

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена,	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги		наличие	отсутствие			
	Надписи:		наличие				
	Размещение на высоте	СМ	<160				
	Высота прописных букв	СМ	>7,5				
	Освещенность		наличие				
	Указатели, пиктограммы:						
	Размещение на высоте	СМ	<200				
	Высота прописных букв	СМ	>7,5				
	Освещенность		наличие				
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	ШТ.	наличие	5 шт.	к,о,с,г		
	-высота размещения	см	60-110	130	к,о,с,г	установка	
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки		наличие	наличие	к,о,с,г		
	-на кнопках управления лифта		наличие				
	-на поручнях лестниц		наличие				
	-на кабинках санитарно-бытовых помещений			наличие	к,о,с,г		
	Текстофоны (текстовые телефоны)	шт.	не менее одного				
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	шт.	не менее одного				
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	шт.	наличие				
	Речевые информаторы и маяки	шт.	наличие	отсутствие			
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м *			отсутствие			
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	шт.	наличие	1 шт.	к,о,с,г		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	шт.	наличие	-			

**только для объектов государственного (муниципального) управления.

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА


№ № пом еще ний по	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Вход на территорию						
	-ширина прохода, калитки, проема в ограждении	см	>90	106	к,о,с,г		
	Знак доступности учреждения		наличие	наличие	к,о,с,г		
	Автостоянка посетителей						
	Расстояние до входа в здание	м	<50	5	к,о,с,г		
	Доля машино-мест для инвалидов	%	>10	>10	к,о,с,г		
	Размер места со специальным знаком	см	350x500	200x300	к,о,с,г		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						
	- ширина полосы движения:	см	>180	350	к,о,с,г		
	-указатели направления движения		наличие	отсутствие			
	- декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию		наличие	отсутствие			
	-места отдыха: через 200 м		наличие	отсутствие			
	Открытая лестница:						
	-высота подъема	м					
	-поручни на высоте	см	90				
	-рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80				
	Пандус	%	<10				
	-высота подъема						
	-уклон	Н/Л	<1/10				
	Поручни с двух сторон						
	-на высоте	см	70				
	-на высоте	см	90				

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- | | |
|--|--|
| на входной группе наружных входов | - 1. установка порога 2,5 см
2. замена навеса |
| на путях передвижения внутри объекта | - 1. установка поручней на лестнице на высоте 90 см с горизонтальными завершениями вверх и вниз |
| в зоне обслуживания | - |
| в санитарно-гигиенических помещениях | - |
| в средствах информации и телекоммуникации | - 1. установка тактильных средств информации о предоставлении услуг цифрами и буквами по Брайлю на высоте 110 см |
| на территории объекта | - 1. установка декоративных ограждений, выполняющих направляющую функцию |

Руководитель объекта

Директор	
(должность)	
	(Н.В. Игнатьева)
(подпись)	(фамилия)

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов:

К - колясочники

О — инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата

С — инвалиды с поражениями зрения

Г — инвалиды с поражениями слуха

2. К анкете прилагаются планы (схемы)

этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ.