



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Владимирской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

600005, Владимирская область, г. Владимир, Краснознамённая ул., д.16

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Селивановскому и

Меленковскому районам, г. Меленки ул. Валентины Суздальцевой д. 40

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Меленки ул. Валентины Суздальцевой д. 40 тел. 2-24-54

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 65/3/**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Владимирской области "Меленковский комплексный центр социального обслуживания населения"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения КНМ 33220061000204387081 №65 от «5» декабря 2022 года

в период с «15» декабря 2022 г. по «23» декабря 2022 г.

Заместителем начальника ОНД и ПР по Селивановскому и Меленковскому районам капитаном внутренней службы Брюзгиным Александром Михайловичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка государственного бюджетного

(контрольное (надзорное) мероприятие)

учреждения социального обслуживания Владимирской области "Меленковский комплексный центр социального обслуживания населения"

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Директор ГБУСО ВО «Меленковского комплексного центра социального обслуживания населения» Бутко Марина Геннадьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Расход воды (пожарных кранов) на внутреннее пожаротушение не обеспечивает требуемый расход воды и составляет менее 2,5 л/с.	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, п.4.1.1 СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.	04.09.2023	
2.	Ширина эвакуационных выходов из лестничной клетки наружу менее 1,2 м.	п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	04.09.2023	
3.	Ширина марша лестницы в лестничной клетке менее 1,35м.	ст. 4,6, 89 Технического регламента, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, п. 4.4.1, п.5.2.5 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	04.09.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГБУСО ВО «Меленковского комплексного центра социального обслуживания населения» Бутко

Марина Геннадьевна


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


“ 23 ” декабря 2022 г.

Заместитель начальника ОНДиПР по Селивановскому и Меленковскому районам А.М. Брюзгин

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

“ 23 ” декабря 2022 г.


 (подпись)


 (подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.