



## Причины возникновения пожаров в жилых помещениях

- неосторожное обращение с огнем;
- несоблюдение правил эксплуатации оборудования;
- неисправности электросети и электроприборов;
- самовозгорание веществ и материалов;
- разряды статического электричества;
- грозовые разряды;
- некачественное строительство зданий и сооружений;
- пренебрежение правилами техники безопасности;
- поджоги.



## Экстренные службы г.Гусь-Хрустальный Единый номер вызова: 112



ГКУСО «Гусь-Хрустальный  
социально-реабилитационный  
центр для несовершеннолетних»

8 (49241) 2-18-40

Отделение профилактики  
безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних

## ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА РФ (для жилых помещений)



г. Гусь-Хрустальный



В правилах противопожарного режима РФ от 16.09.2020г.

№ 1479 (пункты 85 – 87)

**предписано:** в комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, должны быть установлены и находиться в исправном состоянии автономные дымовые пожарные извещатели. Ссылка на сайт:

<https://base.garant.ru/74680206/>

В квартирах, жилых комнатах **запрещается** устраивать производственные и складские помещения для применения и хранения пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, а также изменять их функциональное назначение.

**Запрещается** использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий.

**Запрещается** хранение баллонов с горючими газами в квартирах и жилых помещениях, на кухнях, лестничных клетках, в цокольных и подвальных этажах, на чердаках, балконах.



У входа в многоквартирные жилые дома, в том числе жилые дома блокированной застройки, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".



При использовании бытовых газовых приборов **запрещается:**

- эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

- присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого огня.

### ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА В КВАРТИРЕ



**НЕОБХОДИМО**



**НЕЛЬЗЯ**



В зданиях для проживания людей **запрещается** оставлять без присмотра источники открытого огня.

### БЕРЕГИТЕ ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРОВ



**ПРИ ПОЖАРЕ НЕМЕДЛЕННО ЗВОНИТЬ 01**

Разработано Межрайонным отделением СМЭО Московского Городского Отделения ВДПО совместно с управлением по СМЭО Главного управления МЧС России по городу Москве  
наз. Степанов С.В., издание: Туши Е.Ю. (495) 946-02-48