

Информация о проверках контрольно-надзорных органов за 9 месяцев.

Наименование учреждения	Наименование проверяющей организации, дата проверки	Дата и номер предписания (представления)	Выявленные нарушения	Срок устранения нарушения согласно предписанию (представлению)	Кол-во устраненных нарушений	Краткая информация о выполненных мероприятиях	Информация о возбуждении дел по админист. правонарушениям, уголовным делам, штрафах
1	2	3	4	5	6	7	8
ГБУСО ВО «Балакиревский ПНИ»	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Александровском и Киржачскому районам	09.01.2018-15.01.2018г. г. №8	На полу на пути эвакуации в тамбуре №64 согласно тех паспорта здания инв.№5322/1 допущено перепад высот менее 45 см. Необходимо установить пандус с уклоном 1:6	Июнь 2018	1	Пандус установлен с уклоном 1:6 В апреле 2018г. дополнительно будет установлен пандус перекатный упорный	-
	Александровская городская прокуратура	28.04.2018г. №5-2-2018	1.К работе допущен персонал, не прошедший исследования на гельменты в количестве 33 человека, последний раз анализы были сданы в июне 2016г. 2.Набор помещений недостаточен для проведения культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий и социальной адаптации граждан. 3.Неполное обеспечение мягким	До конца 2018г.	6.	1. заключен договор с филиалом ФБУ здравоохранения «Центр эпидемиологии №131/18 от 11.08.2018г. на профессиональное обследование персонала на гельменты в количестве 79 чел. 2. Проведены технические работы световые оповещатели «выход» находятся в исправном состоянии, проведены регламентные работы по проверке работоспособности систем пожарной автоматики с обслуживающими	-

			<p>инвентарем в соответствии с нормативами.</p> <p>4. Несвоевременное обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в количестве 9 человек.</p> <p>5. Световой оповещатель «Выход» в количестве 1 шт. расположенный в столовой не включается на время пребывания людей в помещениях.</p> <p>6. обнаружена плесень и дефекты стенового покрытия в молельной комнате в отделении Бакшеево.</p>			<p>организациями. 3. Поставлен мягкий инвентарь согласно ФЗ-223, проведены торги посредством электронного аукциона в количестве 3 шт. на сумму 706050 руб.</p> <p>4. Инвалиды обеспечены средствами реабилитации, спец. обувью</p> <p>5. в молельной комнате проведен косметический ремонт. Дефекты устранены.</p>	
	Отдел социальной защиты по Александровскому району	15.08.2018 б/н	Проверка исполнения мероприятий по представлению Александровской городской прокураты 28.04.2018г. №5-2-2018	До конца 2018г.		Нарушения устранены в полном объеме.	