



Котел автоматический ZOTA Pony

Паспорт и инструкция
по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об изделии	2
1.1. Преимущества и особенности котла ZOTA Pony	2
1.2. Информация о документации	2
2. Технические данные	3
3. Комплект поставки	5
3.1. Базовая комплектация котла	5
3.2. Дополнительная комплектация	6
4. Указание мер безопасности	7
4.1. Общие требования	7
4.2. Пожарная безопасность	8
4.3. Требования к электроподключению	9
4.4. При эксплуатации котла запрещено	9
5. Устройство котла	10
5.1. Конструкция котла ZOTA Pony	10
5.2. Функциональные клавиши контроллера	11
5.3. Конструкция горелки котла ZOTA Pony	12
6. Размещение котла и монтаж	13
6.1. Требования к помещению и месту установки	13
6.2. Требования к приточной вентиляции и дымовой трубе	15
6.3. Порядок проведения монтажных работ	17
6.4. Монтаж системы отопления	19
6.5. Заполнение отопительной системы теплоносителем	19
6.6. Электромонтаж и подключение котла к электрической сети	20
7. Эксплуатация котла	21
7.1. Виды используемого топлива и требования к качеству	21
7.2. Хранение топлива	22
7.3. Подготовка котла к работе	22
7.4. Запуск котла	23
7.5. Работа котла	26
8. Характерные неисправности и методы их устранения	27
9. Техническое обслуживание	30
10. Правила хранения, транспортировки и утилизации	31
10.1. Хранение и транспортировка	31
10.2. Утилизация	31
11. Гарантийные обязательства	32
12. Свидетельство о приемке и продаже	34

1. Общие сведения об изделии

Уважаемый пользователь, благодарим Вас за то, что Вы приобрели продукцию нашего производства.

Базовые принципы нашей производственной философии строятся на работе с обратной связью наших уважаемых клиентов. Именно благодаря Вашим советам и идеям, мы можем производить по-настоящему качественные и эффективные изделия.

И поэтому если Вы обнаружили в данном паспорте и инструкции какие-либо неточности или ошибки, просим Вас сообщить о них с помощью раздела Обратная связь, доступного по QR-коду ниже:



Обратная связь ZOTA

Котел с автоматической подачей топлива ZOTA Pony, в дальнейшем котел, предназначен для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения.

Управление работой котла и системой отопления происходит с помощью контроллера C-Line 200PBA.

1.1. Преимущества и особенности котла ZOTA Pony

- Конструкция котла позволяет работать в системах с давлением теплоносителя до 0,3 МПа;
- Котел снабжен контроллером. Требуемая мощность достигается путем автоматического регулирования оборотов наддувного вентилятора и подачи топлива;
- Теплообменник имеет конструкцию, при которой осуществляется простой доступ к теплопроводным поверхностям для их чистки;
- На случай отсутствия топлива в котле предусмотрена возможность установки нагревательного элемента;
- Продолжительное время работы на одной загрузке топливом;
- Автоматический поджиг топлива;
- Автоматическая модуляция мощности котла;
- Контроль автоподжига и горения с помощью датчика фотоэлемента;
- Быстрый старт и остановка котла;
- Безопасность работы благодаря контролю температуры горелки;
- Высокий КПД за счет распределенной подачи воздуха в зону горения и развитого теплообменника;
- Наличие функции автоматической очистки горелки;
- Наличие механического устройства чистки теплообменника.

1.2. Информация о документации

Убедительная просьба бережно хранить данный паспорт и инструкцию по монтажу и эксплуатации. В случае переезда или продажи устройства следует передать прилагаемую документацию новому пользователю.



Внимание! Все части содержат важную информацию, влияющую на безопасность. Пользователь должен ознакомиться со всеми частями паспорта и инструкции по эксплуатации. За ущерб, вызванный несоблюдением паспорта и инструкции по эксплуатации, производитель не несет ответственности.

Все котлы прошли подтверждение соответствия требованиям технического регламента, с соответствующим документом (сертификат или декларация) можно ознакомиться на сайте производителя в разделе «Тех.документация» соответствующего котла.

2. Технические данные

№	Наименование		ZOTA Pony	
			15	25
1	Артикулы		ZP4931120015	ZP4931120025
2	Номинальная тепловая полезная мощность, кВт		15	25
3	Минимальная тепловая полезная мощность, кВт		4	6
4	Температура уходящих газов, °C	При Q_N	165	200
		При Q_{MIN}	100	
5	КПД (в автоматическом режиме), %		90 - 92	
6	Класс котла		5	
7	Выбросы CO, не более, мг/м ³		500	
8	Выбросы твердых частиц, не более, мг/м ³		40	
9	Коэффициент избытка воздуха, не более, α		1,4 - 2,0	
10	Присоединительный Ø дымохода, не менее, мм		120	150
11	Разрежение за котлом, Па	При Q_N	19-21	21-23
		При Q_{MIN}	12-14	14-16
12	Аэродинамическое сопротивление котла, Па		16	18
13	Расход воздуха, м ³ /ч	При Q_{MIN}	6	9
		При Q_N	23	38
14	Рабочее давление теплоносителя, не более, МПа		0,3	
15	Гидравлическое сопротивление котла, кПа	$\Delta t=10^{\circ}\text{C}$	35	39
		$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$	25	29
16	Расход теплоносителя через котел, м ³ /ч	$\Delta t=10^{\circ}\text{C}$	1,4	2,4
		$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$	0,7	2,4
17	Присоединительная арматура для подвода и отвода теплоносителя		G1 1/2"	
18	Температура теплоносителя в котле, не более, °C		85	
19	Объем теплоносителя, л		95	100
20	Объем зольного ящика, л		8,5	13
21	Объем бункера, л		140	190
22	Объем камеры сгорания, л		56	82

Таб.1 Технические характеристики котла

№	Наименование	ZOTA Pony		
		15	25	
23	Ориентировочный расход топлива при Q _N (древесные пеллеты Q _H ^p =17,5 МДж/кг), кг/ч	3,4	5,5	
24	Ориентировочный расход топлива при Q _N (пеллеты из лузги подсолнечника Q _H ^p =14,7 МДж/кг), кг/ч	4,1	6,6	
25	Примерное время работы котла от одной полной загрузки бункера древесными пеллетами*, час	При Q _N	27	22
		При Q _{MIN}	178	146
26	Примерное время работы котла от одной полной загрузки бункера пеллетами из лузги подсолнечника*, час	При Q _N	22	18
		При Q _{MIN}	148	121
27	Габаритные размеры котла, мм			
28	Ширина	490		
29	Высота	1380		
30	Глубина	825	1100	
31	Габаритные размеры крышки бункера, мм			
32	Ширина	425		
33	Глубина	460	640	
34	Масса котла в комплекте, не более, кг	195	259	
35	Ход подъемной двери	550		
36	Номинальное напряжение питания, В	230		
37	Необходимая мощность электропитания при Q _N , кВт	0,7		
38	Максимальная потребляемая мощность при напряжении в сети – 230В, кВт **	0,7		
39	Уровень звука, не более, дБА	80		
40	Степень защиты, IP	IP31		

*Время работы котла зависит от таких параметров как: мощность работы котла, объема полной загрузки, калорийности, состава, насыпной плотности, влажности и температуры топлива.

****Внимание!** Сеть электропитания должна выдерживать нагрузку не менее 2 кВт при нормальном напряжении питания.

Таб.1 Технические характеристики котла

3. Комплект поставки

3.1. Базовая комплектация котла

№	Наименование	Количество на модель котла ZOTA Pony
1	Котел в сборе	1
2	Зольный ящик	1
3	Кочерга L=533	1
3.1	Кочерга L=854	1 (для 25 кВт)
4	Совок L=505	1 (для 15 кВт)
4.1	Совок L=800	1 (для 25 кВт)
5	Паспорт и инструкция по эксплуатации	1
6	Тара деревянная	1
7	Кирпичи шамотные 110x230	2
8	Опора резьбовая регулируемая	4
9	Сетка бункера	1
10	Отвертка шлицевая	1
11	Гофротруба механизма подачи	1

Таб.2 Базовая комплектация котла

3.2. Дополнительная комплектация



Для поиска нужного товара на сайте dk-zota.ru используйте артикул (Арт.) в поисковой строке сайта, либо используйте QR-код для перехода на страницу товара.

QR-код на покупку	Наименование	QR-код на покупку	Наименование
	Патрубок дымохода (Ø120) Арт. : PD4991100006		Патрубок дымохода (Ø150) Арт. : PD4991100001
	Патрубок дымохода (Ø180) Арт. : PD4991100002		Комплект ТЭНБ 2 (3 кВт) Арт. : KT3443321003
	Комплект ТЭНБ 2 (6.0 кВт) Арт. : KT3443321006		ИБП ZOTA MATRIX WT 1050 Арт. : ZX3468814105
	Термостат комнатный ZOTA ZT-02W программируемый беспроводной Арт. : RT4218260002		Термостат комнатный беспроводной ZOTA ZT-02W Wi-Fi Арт. : RT4218260004
	Термостат комнатный ZOTA ZT-02H Арт. : RT4218260001		Датчик погодозависимого управления СТ 4-Р Арт. : ZWCT4-P
	Датчик температуры воды СТ4 Арт. : ZWCT4-KTY812M		Дымосос центробежный (Ø150) Арт. : WW4932000015
	Дымосос центробежный (Ø180) Арт. : WW4932000018		

Таб.3 Дополнительная комплектация

4. Указание мер безопасности

4.1. Общие требования



Внимание! Установка котла в отопительную систему и подключение к электросети должны выполняться специализированной организацией.

Общие указания техники безопасности

- Не снимайте, не шунтируйте и не блокируйте защитные устройства;
- Не выполняйте манипуляций с защитными устройствами;
- Не нарушайте целостность и не удаляйте пломбы с компонентов котла;
- Не допускайте превышения давления в котле сверх указанной в технической характеристике величины;
- Не запускайте котел при отсутствии в нем теплоносителя и в случае замерзания теплоносителя;
- Не открывайте дверцы во время работы котла;
- Не допускайте полного опустошения топливного бункера;
- Следите за состоянием, внешним видом и изменениями, происходящими с нагреваемыми частями котла и о всех изменениях, не предусмотренных настоящим паспортом и инструкцией по эксплуатации, сообщайте сотрудникам специализированного центра сервисного обслуживания;
- Следите за тем, чтобы крышка бункера была закрыта, зафиксирована замками и плотно прилегала к поверхности бункера. Убедитесь, что в зоне прилегания нет посторонних предметов, таких как пыль, остатки топлива или мусор. Наличие загрязнений может нарушить герметичность и повлиять на работу котла;
- Производите периодическое обслуживание в соответствии с рекомендациями **п.9** настоящего паспорта и инструкции по эксплуатации;
- Регулярно проводите очистку теплообменника котла, газоходов и дымовой трубы;
- Используйте топливо (**п.п.7.1**) надлежащего качества в соответствии с требованиями настоящего паспорта и инструкции по эксплуатации;
- Для снижения вероятности протлевания топлива в бункер необходимо обеспечить достаточное количество воздуха при помощи приточной вентиляции в котельной.

Не вносите изменения в следующие элементы:

- Автоматический котел;
- Водопроводные трубы и провода;
- Предохранительную арматуру;
- Сливной трубопровод;
- Строительные конструкции, которые могут повлиять на эксплуатационную безопасность.

Опасность для здоровья и материального ущерба может присутствовать в результате:

- Отсутствия защитных устройств (например, предохранительный клапан, расширительный бак). Попросите специалиста объяснить Вам принцип работы и место расположения защитных устройств;
- Ошибочного управления;
- Неправильного выполнения или невыполнения технического обслуживания и ремонта;
- Воздействия отрицательных температур.
Убедитесь, что в период отрицательных температур система отопления работает и во всех помещениях обеспечивается положительная температура.
При остановке котла на продолжительное время (более пяти часов) при отрицательных температурах, во избежание замораживания котла и системы отопления слейте теплоноситель из котла и системы отопления;
- В случае ненадлежащего использования или использования не по назначению.

Использование по назначению подразумевает:

- Соблюдение прилагаемых инструкций по эксплуатации котла, а также всех прочих компонентов системы выполнения осмотров и техобслуживания.

Использованием не по назначению считается:

- Иное использование, нежели описанное в данном паспорте и инструкции.



Внимание! Любое использование не по назначению запрещено и может привести к потере гарантии.

4.2. Пожарная безопасность

Общие указания пожарной безопасности

- Под котлом и перед его фронтом на 0,5 м, необходима прокладка стальных листов толщиной 1,0 мм по асбестовому или базальтовому картону, толщиной 10 мм;
- Необходимо установить источник бесперебойного питания (**см. Таб.1, п.п.36, п.п.38**) и подключить к нему отопительный котел с насосом системы отопления;
Для бесперебойной работы автоматических угольных котлов важно использовать источники бесперебойного питания с аккумуляторами. Кроме обеспечения стабильности теплоснабжения, бесперебойное электропитание обеспечивает функцию активной пожарной безопасности, т.к. во включенном состоянии контроллер котла анализирует температуру топливопровода и, при превышении критического значения температуры топливопровода, запускается шнек подачи для отдаления от бункера горячей массы топлива. Источник бесперебойного питания (ИБП) и аккумуляторная батарея (АКБ) в случае прекращения подачи электроэнергии служат первой линией защиты;

В соответствии с СП 7.13130.2013:

- Пол из горючих материалов под котлом обязательно следует защищать от возгорания согласно п.5.23;
- Пол из горючих материалов под топочной дверцей следует защищать от возгорания согласно п.5.21;
- Стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи следует защищать от возгорания согласно п.5.21;
- Расстояние между верхом котла с теплоизолированным перекрытием и защищенным потолком следует принимать согласно п.5.18;
- Минимальные расстояния от уровня пола до дна дымохода и зольников следует принимать согласно п.5.22.

4.3. Требования к электроподключению

Документация, регламентирующая монтаж и подключение к электросети:

- «Правила устройства электроустановок»;
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПУЭ и ПТЭ);
- Паспорт и инструкция по эксплуатации котла ZOTA Рону.



Внимание! При неквалифицированной установке и эксплуатации нагревательного элемента и панели управления возможно поражение электрическим током!

Основные требования:

- Котел и трубопроводы системы подлежат заземлению;
- Ремонт, профилактическое обслуживание, чистку и т.д. проводить с обязательным отключением установленного на котел электрооборудования от сети электропитания;
- При обнаружении признаков неисправности в работе электрооборудования установленного на котле (замыкание на корпус, нарушение изоляции и т.д.) немедленно отключить электрооборудование от сети электропитания и обратиться в специализированный центр сервисного обслуживания;
- При возникновении неисправностей остановите работу котла и обратитесь в специализированный центр сервисного обслуживания.

4.4. При эксплуатации котла запрещено

- Производить монтаж котла с отступлениями от настоящего паспорта и инструкции по эксплуатации;
- Устанавливать запорную арматуру на подающей линии при отсутствии предохранительного клапана, установленного до запорной арматуры и рассчитанного на давление до 0,3 МПа;
- Устанавливать температуру теплоносителя в водяной рубашке котла выше 85 °С и давление теплоносителя в котле выше 0,3 МПа;
- Эксплуатировать котел при неполном заполнении теплообменника и системы отопления теплоносителем;
- Эксплуатировать котел с открытыми дверцами;
- Эксплуатировать котел с открытой или неплотно закрытой крышкой бункера;
- Эксплуатировать котел при появлении дыма из корпуса теплообменника, механизма подачи и топливного бункера;
- Эксплуатировать котел при отсутствии заземления;
- Эксплуатировать котел без установленного зольного ящика;
- Оставлять работающий котел без надзора на срок более суток;
- Оставлять котел с теплоносителем при температуре окружающего воздуха ниже 0 °С;
- Допускать детей к эксплуатации, обслуживанию и монтажу котла;
- Использовать горючие жидкости для растопки котла;
- Вмешиваться в процесс розжига горелки;
- Проведение ремонта и профилактического обслуживания на работающем котле.

5. Устройство котла

5.1. Конструкция котла ZOTA Pony




Рис.1 Конструкция котла ZOTA Pony

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 - Корпус котла | 18 - Патрубок сливной |
| 2 - Горелка | 19 - Болт заземления |
| 3 - Механизм подачи пеллет | 20 - Дверца бункера |
| 4 - Дверца | 21 - Регулировочные ножки |
| 5 - Зольный ящик | 22 - Контроллер |
| 6 - Дверца сервисная турбулизатора | 23 - Заглушка лючка проводов |
| 7 - Бункер | 24 - Шланг компенсации давления в бункере |
| 8 - Механизм чистки теплообменника | 25 - Гофротруба механизма подачи |
| 9 - Сетка | 26 - Защитный кожух горелки |
| 10 - Обшивка с теплоизоляцией | 27 - Заглушка ручки чистки теплообменника |
| 11 - Дверца подъемная | 28 - Болт крепления ручки чистки теплообменника M6×40 ГОСТ 11738 |
| 12 - Ручка чистки теплообменника | 29 - Дверца теплообменника |
| 13 - Лючок для проводов | 30 - Застежка |
| 14 - Патрубок дымохода (опция) | 31 - Заслонка дымохода |
| 15 - Место для установки блока ТЭН | 32 - Индикатор наполнения бункера |
| 16 - Патрубок подачи | 33 - Винт M5x16 |
| 17 - Патрубок обратки | 34 - Отверстие под датчик температуры |





Рис.2 Зацеп двери котла ZOTA Pony

5.2. Функциональные клавиши контроллера



- 1 - Кнопка запуска/остановки котла и кнопка включения/отключения контроллера
- 2 - Кнопка выхода из меню без сохранения настроек и кнопка сброса настроек «меню монтажника» до заводских значений
- 3 - Кнопка подтверждения выбора и кнопка входа в разделы меню
- 4 - Кнопки изменения значений и перемещения курсора вниз и вверх по меню
- 5 - Кнопки перемещения курсора по меню пользователя (главному экрану) и выбора главного экрана

Рис.3 Функциональные клавиши контроллера ZOTA C-Line 200PBA



Более подробную информацию о контроллере можно найти в паспорте и инструкции по эксплуатации контроллера C-Line 200PBA.




Рис.4 Конструкция горелки котла ZOTA Pony

- | | |
|--|--|
| 1 - Корпус горелки | 7 - Вентилятор наддува |
| 2 - Корпус камеры сгорания | 8 - Мотор-редуктор |
| 3 - Подвижная чаша топки | 9 - Разъем подключения горелки к контроллеру |
| 4 - Шнек подачи топлива | 10 - Лючок чистки горелки (3 шт) |
| 5 - Нагревательный элемент системы автоподжига | 11 - Труба приема топлива |
| 6 - Механизм автоматической чистки чаши топки | |



Внимание! Горелка с бункером соединяется через гофротрубу (**Рис.1, поз.25**), которая надевается на трубу приема топлива (**Рис.4, поз.11**), а также шлангом компенсации давления в бункере (**Рис.1, поз.24**).

6. Размещение котла и монтаж

6.1. Требования к помещению и месту установки



Внимание! Проекты системы отопления, приточно-вытяжной вентиляции должны разрабатываться организациями, имеющими право на данные работы, в полном соответствии с требованиями паспорта и инструкции по эксплуатации на котел.



Внимание! Монтаж котла должен производиться в полном соответствии с требованиями паспорта и инструкции по эксплуатации на котел и разработанным проектом специализированной организацией.

Требования к помещению

- Котел должен размещаться в отдельном помещении;
- Помещение котельной должно соответствовать установленным нормам и правилам пожарной безопасности, требованиям федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приказу №318 от 13 февраля 2023 г. об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований № 123-ФЗ;
- Входная дверь в котельную должна открываться наружу, быть изготовлена из негорючих материалов и иметь минимальную ширину проема не менее 0,8 м;
- Помещение котельной должно освещаться искусственным и естественным светом;
- Помещение котельной обязательно должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией с естественным притоком свежего воздуха;
- Минимальная допустимая высота потолков в помещении котельной 2,2 м;
- Температурный режим в помещении котельной должен быть в пределах от +5 до +40 °С.



Внимание! Следите за тем, чтобы в котельной и вокруг котла не были рассыпаны топливо и иные горючие и легковоспламеняемые материалы.

Требования к месту установки котла

- Место установки должно соответствовать всем требованиям пожарной безопасности, изложенным в п.п.4.2;
- При монтаже и эксплуатации котла необходимо соблюдать безопасное расстояние 200 мм от горючих материалов.
Для легковоспламеняющихся материалов безопасное расстояние удваивается — не менее 400 мм. Безопасное расстояние также необходимо удвоить, если степень горючести строительного материала неизвестна;
- Перед котлом должно быть манипуляционное пространство не менее 1250 мм;
- За котлом должно быть пространство не менее 500 мм, для доступа к блоку ТЭН и прочистным лючкам патрубка дымохода;
- С боковых сторон необходимо оставлять пространство для доступа к задней части котла, не менее 500 мм.



Запрещается устанавливать котел в помещении, в котором имеются взрывоопасные материалы.



Запрещается монтировать котел в помещении с повышенной влажностью. Повышенная влажность в помещении котельной может приводить к необратимым последствиям:

- Ускоренный процесс коррозии поверхностей из металла;
- Разбухание топлива;
- Конденсатообразование в дымовой трубе на стенках теплообменника котла и в топливном бункере;
- Окисление токоведущих контактов (при их наличии);
- Замыкание между контактами токоведущих частей.

Расположение котла в помещении с учетом необходимого для обслуживания пространства показано на **Рис.5**.




Рис.5 Расположение котла в помещении котельной



Внимание! Принципиальная схема (**Рис.5**) показана без учета масштаба, не может являться основанием для проектирования котельной.



Внимание! Помещение котельной обязательно должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией с естественным притоком свежего воздуха.



Внимание! Размеры приведены на основании требований свода правил СП 7.13130.2013, без учета нормальной эксплуатации и технического обслуживания котла.

- А* В соответствии с п.5.17, п.5.27:
Размеры разделок и отступок для печей заводского изготовления и дымовых каналов принимаются в соответствии с документацией завода-изготовителя (настоящим паспортом и инструкцией по эксплуатации) — 500 мм.
- В* В соответствии с п.5.21, б:
б) Стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи — штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки. Расстояние от топочной дверки до противоположной стены должно быть не менее 1250 мм.
- В соответствии с п.5.18: Расстояние между верхом металлической печи с теплоизолированным перекрытием и защищенным потолком следует принимать равным 800 мм, а для печи с нетеплоизолированным перекрытием и незащищенным потолком — 1200 мм.
- Расстояние от пола до потолка помещения, где устанавливается котел, принимается не менее 2,2 м.
- Размеры отступок должны обеспечивать безопасную эксплуатацию котла.

6.2. Требования к приточной вентиляции и дымовой трубе

Требования к приточно-вытяжной вентиляции

- Приточно-вытяжная вентиляция должна обеспечивать поступление воздуха в помещение в необходимом количестве для сжигания всего топлива;
- Приточно-вытяжная вентиляция должна иметь производительность, способную восполнить на 10 % больший расход воздуха, чем при Q_N устанавливаемого котла, в соответствии с **Таб.1, п.п.13**;
- Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб в соответствии с п.5.10 СП 7.13130.2013.

Требования к дымовой трубе

- Для получения оптимального режима горения топлива и создания тяги дымовой трубой необходимо иметь прямую дымовую трубу;
- Стенки дымовой трубы должны быть гладкими, без заужений относительно дымового патрубка котла и не иметь других подключений;
- При подборе диаметра или площади проходного сечения дымохода не должно создаваться заужений относительно дымового патрубка котла;
- В случае необходимости допускается прокладывать горизонтальные газоходы (борова) в соответствии с п.5.11 СП 7.13130.2013;
- Дымовая труба должна быть выполнена из огнеупорных и жаростойких материалов, устойчивых к коррозии.
Требуется применять дымовые трубы и дымоходы из нержавеющей стали с утеплителем, выдерживающим высокую температуру;
- Высота дымовой трубы не должна быть ниже 5 м в соответствии с СП 7.13130.2013 п.5.10;
- Высоту дымовой трубы над крышей следует принимать в соответствии с п.5.10 СП 7.13130.2013.



Колодцы и дымообороты у дымовой трубы не допускаются.

Рекомендуемая высота дымовой трубы и значение разрежения за котлом для эффективной работы указаны в **Таб.4**.

Модель котла	Необходимое разрежение за котлом, Па	Высота дымовой трубы в зависимости от диаметра, м			
		Ø120	Ø150	Ø180	Ø200
ZOTA Pony 15	15	8	7	7	x
ZOTA Pony 25	22	x	8	7	7

Примечание: «х» - обозначает запрет использования дымовой трубы соответствующего диаметра. Нормальная работа котла не гарантируется при использовании дымовой трубы диаметр и высота которой отличаются от рекомендуемого, рекламации на работу котла не принимаются.

Таб.4 Рекомендуемая высота трубы

Высоту дымовой трубы над крышей (в зависимости от расстояния ее до конька крыши) необходимо выполнять в соответствии с **Рис.6**.




Рис.6 Варианты установки дымовой трубы

6.3. Порядок проведения монтажных работ

Перед сборкой и монтажом котла необходимо провести проверку по следующим пунктам:

- Проверить наличие повреждений котла после транспортировки;
- Проверить комплектность поставки.

Перед началом монтажа котла необходимо произвести следующие действия:

1. Ознакомьтесь с содержанием паспорта и инструкции по эксплуатации на котел;
2. Разберите упаковку и снимите теплообменник котла, горелку с механизмом подачи и топливный бункер с поддонов;
3. Установите котел на специально отведенное место;
4. Выставьте его по уровню;
5. Закрепите фундаментными болтами;
6. Подключите трубопроводы контура системы отопления;
7. Подсоедините патрубок дымохода к дымоходной трубе.



В котле присутствует возможность установить комплект автоматической чистки турбулизаторов. Комплект не входит в базовую комплектацию котла и приобретается отдельно.



Внимание! Для регулировки тяги обязательна установка регулируемого патрубка дымохода ZOTA или шибер (задвижки), как элемента дымохода согласно СП 7.13130.2013. При закрытом положении шибер (задвижки) должно оставаться свободным не менее 20% номинального сечения патрубка дымохода.

Установка шамотных кирпичей:

1. Откройте дверцу (**Рис.7, поз.4**);
2. Установите шамотные кирпичи (**Рис.7, поз.1**) так, чтобы кирпичи лежали на упорах (**Рис.7, поз.5**).



Внимание! Неправильная установка или отсутствие шамотных кирпичей приводит к прогоранию и деформации поверхностей котла. В случае нарушений условий эксплуатации котла, рекламации не принимаются.




Рис.7 Установка шамотных кирпичей



Дверца котла (**Рис.1, поз.4**) имеет возможность изменения направления открытия.

Для смены направления открытия дверцы необходимо

1. Открутить петлю двери (**Рис.8, поз.4**), экран горелки (**Рис.8, поз.9**);
2. Извлечь горелку, замок двери (**Рис.8, поз.3**);
3. Снять ручку двери (**Рис.8, поз.7**);
4. Развернуть дверь на 180°;
5. Установить на место петли двери (**Рис.8, поз.4**), замок двери (**Рис.8, поз.3**);
6. Установить экран (**Рис.8, поз.9**) с горелкой, который после изменения положения двери будет снизу горелки;
7. Установить ручку двери (**Рис.8, поз.7**) в соответствии с новым положением замка двери.




Рис.8 Изменение направления открытия двери котла

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| 1 - Дверца | 6 - Окно топки котла |
| 2 - Горелка | 7 - Ручка |
| 3 - Замок | 8 - Кольцо быстросъемное |
| 4 - Петля двери | 9 - Экран |
| 5 - Болт | 10 - Болт экрана |

6.4. Монтаж системы отопления



Внимание! Монтаж системы отопления должен производиться в полном соответствии с требованиями паспорта и инструкции по эксплуатации на котел и разработанным проектом специализированной организацией.



Внимание! Монтаж котла с закрытой и открытой системой следует производить в соответствии с вариантами схем отопления, показанных в паспорте на контроллер C-Line 200PBA.

Требования к системе отопления

- В закрытой отопительной системе котел должен устанавливаться с расширительным баком мембранного типа. Объем расширительного бака зависит от объема системы отопления и рассчитывается при разработке проекта системы отопления;
- Давление в системе отопления в рабочем состоянии при максимальной температуре теплоносителя в котле 85 °С не должно превышать 0,3 МПа;
- Испытание (опрессовку) системы отопления (труб, радиаторов) производить при отсоединенном котле, при этом давление не должно превышать максимальное рабочее давление, указанное в проекте системы отопления;
- На подающем стояке должен быть установлен предохранительный клапан на давление не более 0,3 МПа, установленный на расстоянии не более 1 метра от котла. Участок трубопровода от котла до предохранительного клапана не должен иметь поворотов.
- Разгонный участок должен быть вертикальным и высотой не менее 2 метров.
- Во избежание конденсации продуктов сгорания в котле и повышения долговечности котла и дымохода, отопительный котел должен быть оборудован контуром рециркуляции или смесительным устройством, поддерживающим температуру теплоносителя на входе в котел выше 65 °С;



Запрещается устанавливать запорную арматуру на линии подачи из котла при отсутствии предохранительного клапана, установленного до запорной арматуры и рассчитанного на давление не более 0,3 МПа.

6.5. Заполнение отопительной системы теплоносителем

Требования к теплоносителю:

- Общая жесткость теплоносителя не более 2 мг.экв/дм³;
- Теплоноситель должен иметь pH 6,5-8,5;
- Применяемый теплоноситель должен находиться в пределах от 0,2 до -0,2 по индексу Ланжелье или в пределах от 5,8 до 6,5 по индексу Ризнера;



Внимание! Теплоноситель не должен содержать химических и механических примесей, способствующих образованию отложений в системе, и способных вызывать механические повреждения и химические реакции в котле и системе отопления.



Внимание! Применение жесткой воды вызывает образование накипи в котле, что снижает его теплотехнические параметры и может стать причиной повреждения блока ТЭН. Повреждение блока ТЭН из-за образования накипи не попадает под действия гарантийных обязательств.



Допускается использовать незамерзающий теплоноситель на основе пропиленгликоля и этиленгликоля в концентрации не более 50 %.



Запрещается использование жидкостей, не предназначенных для систем отопления.

- В течение отопительного сезона необходимо контролировать объем и давление теплоносителя в системе отопления;
- Нельзя осуществлять разбор теплоносителя из котла и отопительной системы для разных нужд, за исключением необходимого слива при ремонте;
- При сливе теплоносителя и дополнении нового повышается опасность коррозии и образования отложений;
- Долив теплоносителя в отопительную систему производить в охлажденный до 70 °С котел.



Внимание! Если в системе отопления предусматривается заполнение и подпитка котла из водопроводной сети, необходимо перед краном подпитывающего патрубка устанавливать редуктор давления, настроенный на давление менее 0,3 МПа и обратный клапан. Систему заполнять под давлением, не превышающим максимальное рабочее давление котла.

6.6. Электромонтаж и подключение котла к электрической сети

Электромонтаж и подключение котла к электрической сети производить согласно паспорту и инструкции по эксплуатации контроллера C-Line 200PBA.

Подключение блоков ТЭН:

- Блок ТЭН может быть установлен вместо заглушки в нижней части котла (**Рис.1, поз.15**);
- Блоки ТЭН мощностью от 3 до 6 кВт можно подключать как к трехфазной сети 380 В ± 10 %, так и к однофазной электросети 220 В ± 10 % через пульт управления ПУ ЭВТ-И1.



Внимание! При подключении блока ТЭН необходимо учитывать, что сеть электропитания должна быть рассчитана на указанные нагрузки.



Внимание! Значение потребляемой мощности ТЭН при номинальном напряжении и нормальной рабочей температуре может отличаться от номинальной потребляемой мощности плюс 5 % и минус 10 % в соответствии с ГОСТ 19108.

Для заземления на корпусе котла предусмотрен болт заземления (**Рис.1, поз.19**).

7. Эксплуатация котла

7.1. Виды используемого топлива и требования к качеству

№	1 Виды топлива	2 Фракция	3 Теплопроизводительность, не менее	4 Теплопроизводительность, не более	5 Влажность, не более	6 Зольность, не более	7 Температура загружаемого топлива, не менее	8 Насыпная плотность, не менее	9 Содержание мелкой фракции, не более	10 Приближительный расход топлива на Q=1 кВт, с учетом КПД котла
Единица измерения		мм	ккал/кг		%		°C	кг/м³	%	кг/ч
1	Пеллеты древесные	D=6-8 L=15-40	4150	4400	10	1,5	10	600	4	0,240
2	Пеллеты из лузги подсолнечника	D=6-8 L=15-40	3500	4000	10	3,0	10	600	4	0,295

Таб.5 Характеристики топлива

Полная расшифровка и описание содержания столбцов №1-10 Таб.5.

- **Виды топлива**, которые могут быть использованы при эксплуатации котла в различных режимах работы;
- **Фракция** отображает размер кусков используемого топлива каждого из видов топлива, где фракция — максимальный габарит куска, D — диаметр, а L — длина. Размер используемой фракции может оказывать влияние на многие характеристики топлива, такие как теплопроизводительность (Таб.5, ст.3 и 4), зольность (Таб.5, ст.6) и насыпная плотность;
- **Теплопроизводительность** отображает типичную теплопроизводительность каждого из видов топлива, используемого в котле. Чем выше теплопроизводительность, тем меньше топлива будет расходоваться котлом в процессе работы;
- **Влажность** в процентном содержании воды в топливе. Влажность оказывает прямое влияние на теплопроизводительность, чем влажность выше, тем больше требуется энергии на ее нагрев и испарение из котла;
- **Зольность** наглядно отображает, как сильно может меняться зольность при смене вида топлива. Чем больше зольность топлива, тем чаще придется опустошать зольный ящик и чистить котел;
- **Температура загружаемого топлива** может способствовать образованию конденсата на стенках топливного бункера, теплообменника и дымовой трубы и являться причиной снижения теплопроизводительности;
- **Насыпная плотность** — значения насыпной плотности используемых видов топлива. Содержание мелкой фракции и пыли в топливе оказывает прямое влияние на величину насыпной плотности и второстепенное на размер зольности и теплопроизводительности топлива;



Внимание! Большое содержание мелкой фракции и пыли в топливе препятствует поступлению воздуха в топливо для его надлежащего сгорания, что может привести к спеканию топлива и снижению теплопроизводительности.

- **Содержание мелкой фракции** — чем больше мелкой фракции в топливе, тем в целом хуже характеристики данного топлива и процесс его сжигания;
- **Приближительный расход топлива** наглядно отображает приближительный расход топлива в зависимости от используемого вида, в пересчете на 1 кВт получаемой энергии с учетом КПД работы котла.

7.2. Хранение топлива

Хранить топливо необходимо в сухом месте при температуре не менее 5 °С, не допуская попадания на него влаги.



Внимание! Высокая влажность и низкая температура топлива может привести к существенному снижению теплопроизводительности котла, времени работы котла на одной загрузке топливом, температуры уходящих газов.

При отсутствии возможности организации хранения большого количества топлива в теплом и сухом месте, организуйте промежуточное хранение порции топлива, равной одной полной загрузке в котел, в помещении вашей котельной в специальном ящике.

7.3. Подготовка котла к работе

- Проверьте правильность подключения котла к дымоходу, отопительной системе, электрической сети и контуру заземления;
- Проверьте правильность подключения электрического кабеля механизма подачи топлива, вентилятора наддува, датчиков температуры, циркуляционного насоса и насоса рециркуляции к контроллеру;
- Проверьте напряжение сети электропитания.



Внимание! В случае работы котла при низком напряжении питания возможно заклинивание шнека, а повышенное напряжение приводит к перегреву двигателя механизма подачи.



Внимание! В случае отклонения напряжения питания от номинального при подключении нагрузки, (см. Таб.1, п.36), необходимо установить стабилизатор напряжения с максимальной мощностью не менее 800 ВА.

Проверьте готовность отопительной системы, дымохода и приточной вентиляции к началу работы:

- Убедитесь, что давление теплоносителя в отопительной системе и котле в пределах нормы;
- Убедитесь, что температура теплоносителя в отопительной системе и воздуха в помещении котельной выше 0 °С. Запуск котла при температуре теплоносителя ниже 0 °С запрещен;
- Отопительная система не должна иметь подтеков теплоносителя, воздушных пробок, теплоноситель должен циркулировать по всей системе отопления;
- Разрежение в дымоходе должно соответствовать величине, указанной в Таб.1. Измерение разрежения производит сервисный инженер при прогретой дымовой трубе;
- Приточная вентиляция должна функционировать, воздух должен поступать в помещение котельной свободно в необходимом объеме;
- Дверь в котельную должна плотно закрываться;
- Проверьте газоплотность установки гофротрубы, трубы приема топлива и шланга компенсации давления в бункере;
- Проверьте состояние уплотнительного шнура на дверцах котла.



Внимание! При запуске и работе котла в дымовой трубе может образовываться конденсат. Перед запуском необходимо проверить систему накопления и отвода конденсата.

7.4. Запуск котла

Перед запуском котла необходимо:

- Провентилировать топку в течении 10-15 минут;
- Проверить наличие тяги в дымоходе поднесением полоски бумаги к зольному окну. Полоска бумаги должна отклониться в сторону окна;
- Проверить заполнение котла теплоносителем;
- Проверить наличие циркуляции теплоносителя;
- Проверить соответствие давления в системе отопления и котле рабочим характеристикам, указанным в паспорте на котел;
- Проверить газоплотность всех соединений котла;
- Проверить правильность подключения всех электрических механизмов к контроллеру и сети электропитания.

При первом запуске котла необходимо откорректировать величину производительности механизма подачи топлива, установленную в контроллере, под реальное значение производительности механизма подачи используемого вами топлива, а также установить максимальную мощность котла.

Время подачи топлива и пауза подачи топлива, установленная в программе контроллера, имеет усредненную величину под мощность выбранной горелки.

Для определения производительности механизма подачи необходимо:


1. Отсоединить гофротрубу (Рис.1, поз.25);
2. Поместить гофротрубу в сосуд (ведро, зольный ящик, коробку), масса которого вам известна.



Внимание! Перед запуском теста производительности, механизм подачи топлива должен быть полностью заполнен топливом, а также топливо должно быть в топливном бункере в количестве не менее ¼ от объема бункера.

Для запуска теста производительности механизма необходимо:

- После нажатия на кнопку  в течении 3-х секунд Вы перейдете в «Меню монтажника»;
- С помощью кнопки  пролистните один раз список разделов «Меню монтажника» в обратном направлении и Вы сразу попадете в меню «Ручное управление»;
- Коротким нажатием на кнопку  перейдите в раздел «Ручное управление»;
- Выберите из списка «Верхний шнек» и активируйте его с помощью короткого нажатия кнопки .




Меню «Ручное управление»



Внимание! При запуске шнека в ручном управлении, шнек запускается на 6 минут, затем останавливается.

- Подавайте топливо в течении 6 минут, топливо должно сваливаться в установленный Вами сосуд;
- По окончании подачи топлива, взвесьте сосуд повторно, запомните величину;
- Отнимите вес сосуда с топливом от веса пустого сосуда и умножьте полученную величину на 10, таким образом Вы определите производительность механизма подачи, кг/час;
- Далее рассчитайте время, необходимое механизму подачи, для подачи нужного количества топлива для Вашей горелки, из расчета 4,75 кВт*час* на 1 кг топлива;
- Пройдите в «Меню монтажника», выберите раздел меню «Настройки горения», подраздел «Работа (Горение)» и введите данные.



Меню «Меню монтажника»

№	Виды топлива	Калорийность топлива, ккал/кг	Выделения тепла, кВт*ч/кг
1	Древесные пеллеты	4200	4

Таб.6 Данные для расчета времени подачи



Внимание! Калорийность топлива и КПД котла Вы можете узнать у производителей топлива и котла.

Пример:

Вес сосуда — 2 кг.

Вес сосуда после испытаний — 4,5 кг.

Производительность механизма подачи — $(4,5 - 2) \times 10 = 25$ кг/час.

Мощность Вашей горелки 25 кВт, а это значит, что для работы на номинальной мощности горелке понадобится приблизительно

$25 \div 4,75 = 5,3$ кг пеллет в час.

Время работы механизма в час:

$5,3 \div 25 \times 3600 = 763$ секунды в час — время, необходимое для работы механизму подачи топлива.

Полученное время разделите на равные доли, чтобы механизм периодически и равномерно подавал топливо в горелку. Как правило, за период подачи берут 30 или 60 секунд.

Для примера расчета возьмем период, равный 30 секунд. Определим количество периодов в часе:

$3600 \div 30 = 120$ периодов.

$763 \div 120 = 6,4$ секунды – это время подачи топлива.

$30 - 6,4 = 23,6$ секунды – это пауза подачи топлива.

Пройдите в «Меню монтажника», выберите раздел меню «Настройки горения», подраздел «Работа (Горение)» и введите данные:

Время подачи топлива — 6,4 секунды;

Пауза подачи топлива — 23,6 секунды.

Розжиг котла производится автоматически, с помощью нагревательного элемента системы авторозжига, встроенного в горелку.



Внимание! Перед розжигом убедитесь в наличии топлива в бункере, плотности закрытия дверцы (Рис.1, поз.4), а также в том, что зольный ящик пуст.

1. Откройте полностью заслонку (Рис.1, поз.31) на дымоходе, установив ручку заслонки вдоль патрубка дымохода;
2. Заполните бункер топливом, после загрузки бункера закройте дверцу бункера (Рис.1, поз.20). Для приведения дверцы бункера в открытое положение необходимо сдвинуть ее к задней части котла;
3. Перед запуском убедитесь в том, что шнек механизма подачи топлива из бункера заполнен топливом, если это первый запуск наполните шнек вручную с помощью меню «Ручное управление»;
4. Для запуска и остановки котла коротко нажмите кнопку . Подтвердите запуск, нажав кнопку .
5. Вы перейдете на главный экран и запустится процесс Авторозжига;
6. Удаляйте золу из котла не реже, чем один раз за одну полную загрузку топливного бункера и корректируйте частоту в зависимости от использованного топлива.



Внимание! Индикатор наполнения бункера не является гарантией наличия достаточного количества топлива в топливном бункере.



Внимание! Не допускайте переполнения зольного ящика (Рис.1, поз.5), так как это может быть причиной прогорания и деформации воднеохлаждаемых поверхностей котла.



Внимание! При использовании топлива с большим содержанием смол и золы могут возникать отложения дегтя на стенках котла, которые необходимо удалять.



Запрещается для ручного розжига котла использовать любые горючие жидкости.



Внимание! Более подробную информацию о розжиге можно найти в паспорте и инструкции по эксплуатации контроллера C-Line 200PBA.

7.5. Работа котла



Внимание! Более подробно с настройкой работы котла и контроллера можно ознакомиться в паспорте и инструкции по эксплуатации контроллера C-Line 200PBA.

- Режимы работы котла устанавливаются на панели контроллера пользователем. По умолчанию установлен режим отопления.
- Контроллер дает возможность пользователю вносить корректировки в процесс горения, уменьшая или увеличивая подачу топлива и воздуха.



Заводские настройки контроллера обеспечивают эффективное сгорание топлива.



Внимание! При необходимости дополнительной регулировки режимов горения необходимо вызвать сервисного инженера.



Внимание! При работе горелки дверца подъемная должна быть опущена.

- Горение должно происходить в чаше горелки. Факел пламени должен быть равномерным с желтоватым оттенком. Не допускайте, чтобы топливо переваливалось за ее пределы. Признаками неправильного сгорания топлива является содержание пепла в дымовых газах, а также крупные остатки недогоревшего топлива в зольном пространстве, свидетельствующие о плохом качестве топлива или неправильной регулировке процесса горения.
- Чистка горелки производится механизмом автоматического перемещения чаши топки (**Рис.4, поз.6**). Корректировка времени между чистками зависит от зольности используемого топлива, чем выше зольность топлива, тем короче интервал между чистками необходимо выставить.
- По умолчанию интервал между чистками горелки установлен на величине 4 часа и приблизительно рассчитан для древесных пеллет с зольностью от 0,7 до 1 %, при использовании в качестве топлива пеллет с большей зольностью, например, пеллет из лузги подсолнечника может потребоваться сокращение интервала чистки в меню «Очистка горелки» в настройках котла. Если фактическая зольность используемого топлива ниже, чем 0,7 %, можно увеличивать интервал чистки горелки, подобрав интервал опытным путем.



Запрещается открывать дверцу (**Рис.1, поз.4**) во время работы котла. Это может привести к выбросу пламени из котла, обгоранию питающей и управляющей проводки, окрашенных металлических частей, а также перегреву горелки, выходу из строя гофротрубы, нарушению газоплотности горелки, и как следствие, частичного или полного выхода горелки из строя. В случае нарушений условий эксплуатации котла, рекламации не принимаются.



Запрещается открывать дверцу (**Рис.1, поз.4**) с подключенной гофротрубой механизма подачи (**Рис.1, поз.25**) и шлангом компенсации давления в бункере (**Рис.1, поз.24**) к горелке, так как это может привести к повреждению этих элементов горелки. В случае открытия дверцы загрузочной на правую сторону необходимо так же отключать электрическое подключение от горелки.



Внимание! После каждого открытия дверцы (**Рис.1, поз.4**) проверяйте правильность установки гофротрубы механизма подачи (**Рис.1, поз.25**), шланга компенсации давления в бункере (**Рис.1, поз.24**), электрического подключения и трубы приемной (**Рис.4, поз.11**).



Внимание! Неправильная установка гофротрубы, шланга компенсации давления в бункере и переходной трубы приводит к нарушению газоплотности котла и образованию обратной тяги, в следствии чего часть оборудования может выйти из строя. В случае нарушений условий эксплуатации котла, рекламации не принимаются.

- После чистки зольный ящик (**Рис.1, поз.5**) должен быть плотно закрыт на застёжки (**Рис.1, поз.30**). В случае нарушений условий эксплуатации котла, рекламации не принимаются.

8. Характерные неисправности и методы их устранения

№	Наименование неисправностей	Причина неисправностей	Метод устранения (работу по устранению производит владелец котла)
1	Плохое горение топлива	Плохая тяга	Очистить дымовую трубу и газоход от сажи и золы, проверить правильность выполнения дымовой трубы согласно инструкции (см. п.п.6.2)
		Плохое топливо	Проверит качество топлива на соответствие Таб.5 , заменить его в случае несоответствия
		Загрязнение подвижной чаши топки или корпуса горелки	Сократить время цикла очистки в меню «Очистка горелки» в настройках котла, проверить наличие остатков недогоревшего топлива в корпусе горелки открутив лючки чистки горелки (Рис.4, поз.10), расположенные слева, справа и снизу корпуса горелки.
2	Не работает контроллер котла	Не подается напряжение	Проверьте наличие напряжения в сети и правильность подключения контроллера к сети
		Поломка контроллера	Ремонт контроллера
3	Горение топлива хорошее, теплоноситель в котле кипит, а отопительные приборы не нагреваются	Плохая циркуляция теплоносителя в системе	Проверить правильность монтажа системы (наличие уклона, отсутствие воздушных пробок и т.д.)
		Не работает циркуляционный насос	Устранить неисправность или заменить насос
		Утечка теплоносителя в системе. Воздух в отопительной системе	Устранить течь. Дополнить систему теплоносителем. Стравить воздух из системы
4	Дымление из корпуса котла, горелки или дымовой трубы	Недостаточная тяга дымовой трубы	Проверьте дымовую трубу на соответствие требованиям п.п.6.2 и Таб.4
		Недостаточный приток воздуха в помещение котельной	Проверьте наличие и правильность работы приточной вентиляции
		Непроходимость дымоходного канала и теплообменника котла	Прочистить каналы и теплообменник
		Загрязнение подвижной чаши топки	Сократить время цикла очистки в меню «Очистка горелки» в настройках котла
		Повреждение уплотняющего шнура	Заменить уплотняющий шнур
		Подсос воздуха через неплотно установленную горелку либо ее неплотное соединение с механизмом подачи	Устранить неплотное соединение горелки с дверцей или механизмом подачи

Таб.7 Параметры работы котла по умолчанию, устанавливаемые на заводе-изготовителе и диапазон их изменения

№	Наименование неисправностей	Причина неисправностей	Метод устранения (работу по устранению производит владелец котла)
5	Внутри котла вода	Конденсат из трубы	Организовать конденсатоотвод. Утеплить трубу
6	Чрезмерное загрязнение теплообменника отложениями	Режим работы котла на мощности ниже минимальной мощности котла	Обеспечить теплосъем для работы котла на мощности равной или большей его Q_{MIN}
7	Не работает система автоподжига топлива	Неправильное подключение ТЭН или фотоэлемента	Проверьте правильность подключения
		Забито выходное отверстие поступления горячего воздуха	Прочистите отверстие
		Не настроена производительность подачи	Произведите тест и настройку производительности подачи
		Отсутствует подача топлива в горелку	Проверьте наличие топлива в бункере
			Проверьте работу мотор-редуктора механизма подачи, правильность направления вращения шнека и наполненность механизма подачи топливом
			Проверьте работу мотор-редуктора горелки и вращение шнека через клапан переходной
8	Неконтролируемый перегрев теплоносителя выше 85 °С, срабатывание аварийного термовыключателя	Не работает циркуляционный насос	Проверьте наличие подачи напряжения на насос
			Проверьте исправность насоса
		Нет циркуляции по системе отопления	Проверить циркуляционный насос
			Проверить наличие воздуха в системе
9	Заклинивание шнека подачи топлива	Попадание инородного предмета в шнек механизма подачи	Удалите механизм подачи из бункера, обеспечьте удаление всего топлива из механизма подачи, осмотрите шнек механизма на наличие посторонних предметов, при их наличии открутите 3 самореза крепления подающей трубы от корпуса механизма подачи и удалите инородный предмет
10	Котел не развивает установленную мощность	Температура газов превышает 200 °С	Очистите внутренние поверхности котла, каналы газохода
		Откорректируйте горение под используемое топливо, оно должно догорать полностью	Откорректируйте горение под используемое топливо, оно должно догорать полностью
10	Котел не развивает установленную мощность	Откорректируйте горение под используемое топливо, оно должно догорать полностью	Откорректируйте горение под используемое топливо, топливо не должно прогорать глубоко в горелку, пламя должно быть ровное желтого оттенка

Таб.7 Параметры работы котла по умолчанию, устанавливаемые на заводе-изготовителе и диапазон их изменения

№	Наименование неисправностей	Причина неисправностей	Метод устранения (работу по устранению производит владелец котла)
11	В системе отопления низкая температура теплоносителя	Установка низкой температуры теплоносителя котла в контроллере	Измените настройки котла, установите более высокую температуру воды
		Система отопления перекрыта запорной арматурой	Откройте краны для прогрева всей системы
		Воздушная пробка в системе отопления	Удалите воздух из радиаторов
12	Пересыпание пеллет через горелку	Неправильная настройка подачи топлива	Настроить подачу топлива с помощью меню «Настройки горения» в подменю «Работа (Горение)» в настройках котла
13	Перегрев котла	Эксплуатация котла с избыточной тягой	Установите стабилизатор тяги
	Выход котла на сверх номинальную мощность		
	Снижение КПД котла		
	Перегрев дымохода (повреждение)		

Таб.7 Параметры работы котла по умолчанию, устанавливаемые на заводе-изготовителе и диапазон их изменения

9. Техническое обслуживание



Внимание! Ремонт, профилактическое обслуживание, чистку и т.д. проводить с обязательным отключением котла от сети электропитания.

Ежедневно:

- Проверьте количество золы в зольных ящиках топки и теплообменника, и, при наполнении, очистите его;
- Проверить наличие несгоревших остатков, спекшихся остатков и золы в чаше горелки и, при наличии большого количества несгоревших остатков, спекшихся остатков и золы, удалите и/или сбросьте их в зольник топки, воспользовавшись совком и кочергой из комплекта поставки;
- Проверьте наличие топлива в бункере и, при необходимости, добавьте его, для предотвращения остановки котла;
- Проверьте наличие циркуляции в системе отопления.



Внимание! Все действия по чистке теплообменника выполнять в режимах «Ожидание», «Стоп», «Продувка» и полностью остывшем котле.

Еженедельно:

- Очистите газоходы и камеру сгорания от золы;
- Очистите горелку от несгоревших остатков;

Ежемесячно:

- Проведите полную очистку внутренних поверхностей котла, горелки и каналов газохода.

Ежегодно или по окончании отопительного сезона:

- Произведите полное техническое обслуживание;
- Очистите бункер от остатков топлива;
- Очистите горелку от несгоревших остатков топлива;
- Очистите камеру сгорания и воздушные каналы;
- Очистите зольные ящики и зольное пространство топки;
- При необходимости восстановите жаростойкие изоляционные покрытия;
- Произведите чистку дымовой трубы, отсоединив ее от патрубка дымохода;
- При необходимости проведите обслуживание всех движущихся частей котла;
- Смажьте графитной смазкой подвижные части котла.

Осмотр и техническое обслуживание (ТО):

- Работы по ТО могут выполняться специалистами регионального сервисного центра;
- При проведении ТО необходимо проверять состояние изделий с ограниченным ресурсом (**п.11**);
- При ремонте, либо замене используйте запчасти торговой марки ZOTA.

10. Правила хранения, транспортировки и утилизации

10.1. Хранение и транспортировка

- Котлы в упаковке производителя допускается транспортировать любым видом закрытого транспорта в вертикальном положении в два яруса в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта;
- Транспортирование котлов в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы выполняется по ГОСТ 15846;
- Условия хранения котлов в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150. Хранить котел необходимо в сухом помещении, не допуская попадания атмосферных осадков;
- Срок хранения изделия при условиях УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 составляет **1 год**.

10.2. Утилизация

По окончании срока службы изделия и при невозможности его восстановления изделие подлежит утилизации в соответствии с требованиями документа «ГОСТ Р 53692 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла отходов».



Внимание! Элементы упаковки (пластиковые пакеты, полистирол и т.д.) необходимо беречь от детей, т.к. они представляют собой потенциальный источник опасности.

11. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует:

- Соответствие характеристик котла паспортным данным;
- Надежную и безаварийную работу котла при условии соблюдения всех требований паспорта и инструкции по эксплуатации, квалифицированного монтажа и правильной эксплуатации, своевременного технического обслуживания, а также соблюдения условий транспортирования и хранения;
- Безвозмездную замену вышедших из строя деталей в течении гарантийного срока при соблюдении условий, указанных в настоящем паспорте и инструкции по эксплуатации.



При выполнении условий **«Расширенная гарантия»** гарантийный срок на корпус котла составляет **5 лет** при наличии узла рециркуляции и использовании воды в качестве теплоносителя и **3 года** при отсутствии узла рециркуляции или использования антифриза в качестве теплоносителя.



Внимание! При невыполнении условий раздела «Расширенная гарантия» гарантия на корпус котла будет составлять **1 год** со дня продажи котла торговой организацией. Если дату продажи установить невозможно, то срок исчисляется со дня изготовления.



Гарантийный срок на сопутствующую комплектацию, контроллер и вентилятор **1 год** со дня продажи котла торговой организацией. Если дату продажи установить невозможно, то срок исчисляется со дня изготовления.

Срок службы котла 10 лет.

(Не распространяется на **перечень изделий с ограниченным ресурсом** срок службы которых до первого ремонта меньше установленного для изделия в целом):

- Датчики температуры;
- Уплотнения дверей;
- Чаша топки;
- Шамотные кирпичи;
- Сетка бункера;
- Гофротруба механизма подачи;
- Подшипники;
- ТЭН розжига.



Внимание! Уплотнительный шнур на дверцах являются расходным материалом, а следовательно, гарантия на него не распространяется.

Расширенная гарантия

- Необходимо в течении 12 месяцев с момента покупки зарегистрировать котел на сайте reg.zota.ru;
- Проведение ежегодного технического обслуживания согласно паспорту и инструкции по эксплуатации котла;
- Выполнение монтажа в соответствии с требованиями паспорта и инструкции по эксплуатации;



Регистрация котла для получения расширенной гарантии

Рекламации на работу котла не принимаются, бесплатный ремонт, и замена не производится в случаях:

- Отсутствия заводской маркировочной таблички на изделии;
- Если отсутствует заземление системы отопления и котла;
- Повреждений, вызванных замерзанием теплоносителя;
- Несоответствия теплоносителя требованиям паспорта изделия;
- Если отсутствует проведение водоподготовки и подготовки отопительной системы;
- Если в системе отопления отсутствует предохранительный клапан на давление не более 0,3 МПа (3,0 кг/см²), или он установлен не на участке между котлом и запорной арматурой;
- Несоблюдения потребителем правил эксплуатации и обслуживания;
- Небрежного хранения и транспортировки котла, как потребителем, так и любой другой организацией;
- Эксплуатации котла без зольного ящика;
- Прогара и температурной деформации водонеохлаждаемых поверхностей не является гарантийным случаем, потому что является следствием неправильной эксплуатации;
- При проведении ремонтных работ в гарантийный период неуполномоченными лицами;
- Самовольного изменения конструкции котла;
- Использование котла не по назначению;
- При неправильном монтаже котла и системы отопления;
- При неправильной установке параметров работы котла;
- При образовании накипи в котле;
- При эксплуатации котла при повреждениях в электрической сети;
- Возникновения дефектов, вызванных стихийными бедствиями, преднамеренными действиями, пожарами и т.п.



Внимание! При выходе из строя котла предприятие - изготовитель не несет ответственности за остальные элементы системы, техническое состояние объекта в целом, в котором использовалось данное изделие, а также за возникшие последствия.



Изделие, утратившее товарный вид по вине потребителя, обмену или возврату по гарантийным обязательствам не подлежит.

По вопросам качества продукции обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:
660061, г. Красноярск, ул. Калинина 53А, ООО «ЗОТА»,
Контактный центр: 8 (800) 444-8000
e-mail: service@zota.ru
www.zota.ru



Сервисный чат-бот Telegram

12. Свидетельство о приемке и продаже

Уважаемый покупатель! Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить паспорт и инструкцию по эксплуатации и условия гарантийного обслуживания.

Котел автоматический ZOTA Pony _____
Серийный № _____



Соответствует техническим условиям ТУ 25.21.12-008-47843355-2018 и признан годным для эксплуатации. Испытан избыточным давлением 1,5 PS по ГОСТ 20548.

Номер теплообменника № _____

Клеймо опрессовщика _____

Штамп ОТК _____

Дата выпуска «_____» _____ 20__г.

Дата продажи «_____» _____ 20__г.

Штамп организации продавца

Наименование торговой организации

Подпись продавца _____

