



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»
Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ РОСС RU.33026.04ЦЭТ00С003.К00428

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЗОТА».
Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 660061, край Красноярский, город Красноярск, улица Калинина, дом 53А, помещение 4. ОГРН: 1022402126537. Телефон: +7 (391) 247-77-77, адрес электронной почты: kotel@zota.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЗОТА».
Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 660061, край Красноярский, город Красноярск, улица Калинина, дом 53А, помещение 4.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА»,
Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.
Телефон: +7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ00С003.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Котлы и котельные для отопления зданий и сооружений.
Модульные котельные ZOTA Module Black.
Серийный выпуск.

ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
25.21.12

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30244-94 метод 2 (группа горючести - Г1 слабогорючие); ГОСТ 30402-96 (группа воспламеняемости В1 - трудновоспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11 (коэффициент дымообразующей способности составляет Д2 - с умеренной дымообразующей способностью). ГОСТ 12.1.044-2018 п.13 (группа токсичности Т2 - умеренноопасные).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № ПОЖ/Э-26/05-0006 от 06.05.2026 года, выданных Испытательный центр «ПОЖЭКСПЕРТИЗА», аттестат аккредитации РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ИЛ003, сроком действия до 08.01.2027 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

ТН ВЭД
8403 10 900 0

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 06.05.2026 ПО 05.05.2029

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Филатов И.О.
инициалы, фамилия

Соловьев А.В.
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.