



**ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура  
Ростовской области**

**Прокуратура  
Багаевского района**

346610, Ростовская область,  
Багаевский район, ст. Багаевская,

01.2026 ул. Подвойкина 1  
7-20-2026

№ \_\_\_\_\_

Директору МБОУ Кудиновская СОШ

Петриченко Н.Н.

ул. Школьная, 95, х. Кудинов,  
Багаевский район,  
Ростовская область, 346618

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

Об устранении нарушений  
требований федерального законодательства

Прокуратурой Багаевского района в рамках возложенных функций проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности при организации обучения в МБОУ Кудиновская СОШ Багаевского района.

В результате проведенной проверки установлено следующее.

В ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон № 123-ФЗ) правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасности является Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О техническом регулировании», Федеральный закон «О пожарной безопасности» и настоящий Федеральный закон, в соответствии с которыми разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» издано постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Правила).

Проверкой установлено, что в нарушение требований п. 17.1 Правил не обеспечено внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

X1 № 160803


Выявленные нарушения являются существенными, требуют незамедлительного принятия мер к устранению и недопущению подобного в дальнейшем, а также активизации работы на данном направлении.

На основании изложенного и в соответствии со ст.ст. 22 и 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района.
2. Принять меры к устранению допущенных нарушений, причин и условий им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушение закона к дисциплинарной ответственности.
4. О результатах принятых мер сообщить в письменной форме в прокуратуру Багаевского района в установленный законом месячный срок.

Прокурор района  
советник юстиции



О.В. Зонов